

Onderwerp	Klasse A NEN 6722
<b>Bekisting</b>	
paneel/plaatpatroon	Geen bijzondere eisen
plaatnaden	$\leq 2$ mm
elementnaden	$\leq 3$ mm
minimum afmeting bekistingselement	niet opgenomen
afwerking centerpensparing	niet opgenomen
bramen bij naden	$\leq 3$ mm
plaatselijke doorbuiging gemeten met rei 400 mm	$\leq 1$ mm
plaatselijke afwijking gemeten met rei 400 mm	$\leq 2$ mm
vlakheid groot oppervlak gemeten met rei 2000 mm	$\leq 7$ mm
hoeken, profilering, afwerking	vellingkanten toepassen
<b>Betonoppervlak</b>	
kleur	Geen bijzondere eisen
variatie	niet opgenomen
vlekvorming	niet opgenomen
luchtbellen plaatselijk	$\leq 50$ mm <sup>2</sup> / dm <sup>2</sup>
luchtbellen totaal	$\leq 1500$ mm <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>
grindnesten	niet opgenomen
zandstrepen	geen bijzondere eisen
kalkstrepen	geen bijzondere eisen
aftekenen schroef- en spijkergaatjes	niet opgenomen
<b>Betonverwerking</b>	
vulling aansluitingen naden en hoeken	niet opgenomen
aftekening stortnaden en stortonderbrekingen	Geen bijzondere eisen
<b>Onvolkomenheden</b>	
aftekening wapening of roetstrepen	geen esthetische eisen
aftekening stophout	geen esthetische eisen op gemarkeerde plaatsen
aftekening afstandhouders	geen esthetische eisen
aftekening reparaties	geen esthetische eisen
scheuren	niet opgenomen
<b>Voegen</b>	
voegwijdtevariatie loodrecht op vlak	niet opgenomen
voegwijdtevariatie evenwijdig aan vlak	niet opgenomen

Geen eis volgens NEN 6722